



TYEM-TF-900-2021

221612050192

有效期2028年4月10日

汤 阴 县 环 境 监 测 站

监测报告

汤环监委字（2023）14 号

项目名称:	安阳县下半年万人千吨饮用水监测
委托单位:	安阳县环境监测站
监测类别:	委托监测
报告日期:	2023 年 11 月

（加盖业务专用章）

监测报告说明

1. 监测报告无本站业务专用章、骑缝章及章无效。
2. 监测报告内容需填写清晰齐全，无审核签发者签字无效。
3. 委托单位自行采集的样品，仅对送检样品分析数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
4. 监测报告未经同意不得用于广告宣传。
5. 复制监测报告中的部分内容无效。

名称：汤阴县环境监测站

地址：河南省汤阴县众品大道与金秋路交叉口东南角创业大厦 8 楼

邮编：456150

电话：0372-6208090

传真：0372-6208603

一、前言

受安阳县环境监测站委托，汤阴县环境监测站对该站 2023 年 11 月 6 日所送瓦店乡瓦店集 1 个地下水样品进行了分析。

二、监测项目及分析方法

表 1 监测项目及分析方法一览表

序号	监测项目	监测方法	方法来源
1	pH	水质 pH 值的测定 电极法	HJ 1147-2020
2	总硬度	水质 总硬度 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法	GB 7477-1987
3	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)	HJ/T 342— 2007
4	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法	GB 11896-1989
5	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009
6	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009
7	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	GB 7493-1987
8	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法	GB 7484-1987

三、监测结果

表 2 监测结果一览表

序号	送样日期	县（区）	乡镇	pH	总硬度 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	挥发酚 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	亚硝酸盐 (mg/L)	氟化物 (mg/L)
1	2023 年 11 月 6 日	安阳县	瓦店乡 瓦店集	8.2	273	248	118	0.0003L	0.025L	0.376	0.83

四、监测质量控制

按照分析方法要求进行分析，做质控样。

五、监测人员

贺晓宇、原会玲、付占伟、胡杰

编制： 贺晓宇

日期： 2023.11.24

审核： [Signature]

日期： 2023.11.24

签发： 时晓兰

日期： 2023.11.24