

2025 年沁阳市流通领域消防产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品名称	抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	过滤式消防自救呼吸器	4 个	2 个	2 个
2	手提式灭火器 (GB 4351-2023)	8 具	4 具	4 具
3	手提式灭火器 (GB 4351.1-2005)	4 具	2 具	2 具

2 检验依据

表 2 过滤式消防自救呼吸器检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	结构	GB 21976.7-2012
2	佩戴质量	GB 21976.7-2012
3	金属材料表面质量	GB 21976.7-2012
4	橡塑材料老化性能	GB 21976.7-2012
5	材料阻燃性能	GB 2626-2006
6	标志	GB 21976.7-2012

表 3 手提式灭火器（GB 4351-2023）检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	充装量	GB 4351-2023
2	充装误差	GB 4351-2023
3	20℃时喷射性能	GB 4351-2023
4	瓶体水压试验	GB 4351-2023

序号	检验项目	检验方法
5	瓶体爆破性能	GB 4351-2023
6	瓶体充装口内径	GB 4351-2023
7	灭火剂（磷酸二氢铵）	GB 4066-2017

表 4 手提式灭火器 (GB 4351.1-2005) 检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	灭火器总质量	GB 4351.1-2005
2	灭火剂充装总量误差	GB 4351.1-2005
3	20℃喷射性能	GB 4351.1-2005
4	筒体水压试验	GB 4351.1-2005
5	筒体爆破试验	GB 4351.1-2005
6	结构检查-充装口内径	GB 4351.1-2005
7	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	GB 4066-2017

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材第 7 部分：过滤式消防自救呼吸器

GB 4351-2023 手提式灭火器

GB 4066-2017 干粉灭火剂

GB 4351.1-2005 手提式灭火器性能和结构要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。