

安阳县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室

安阳县农村大型超市应急“六五”准则

为进一步规范全县农村大型超市（总建筑面积 1000 平方米以上）应急规范化管理，从源头上消除农村超市各类安全风险隐患，切实保障消费者、从业人员的人身与财产安全，根据《安全生产法》《消防法》《建筑设计规范》等有关规定，结合本县实际，制定如下准则：

一、超市安全职责“五必须、五应当”

五必须

1. 超市必须建立健全并落实全员安全生产责任制，明确所有层级、岗位的安全生产责任范围；
2. 超市必须组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事故隐患；
3. 超市必须制定并落实安全生产教育培训计划，如实记录培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，未经安全培训和培训不合格人员不得上岗；
4. 超市必须制定并落实安全应急预案与消防疏散预案，于每月 25 日进行演练，如实记录演练过程及演练效果；
5. 超市必须建立安全隐患排查治理台账和日常检查记录。

五应当

1. 超市员工应当知晓超市内的安全风险点并能全面落实相

应的风险防控措施；

2. 超市员工应当熟悉消防设施的位置，掌握灭火器材的类型、适用范围等基本常识和正确操作方法；

3. 超市员工应当在紧急情况发生时第一时间启动应急预案，按照规定的疏散逃生路线引导顾客安全快速疏散；

4. 超市员工应当掌握火灾报警流程，能准确向消防部门报告火灾的位置（如具体楼层、区域）、火势大小、燃烧物质等关键信息；

5. 超市员工应当熟练掌握基本急救知识与技能，提高应对突发事件的能力。

二、超市疏散通道“五必须、五严禁”

五必须：

1. 超市必须在明显位置张贴“逃生示意图”，表明集结点和观察者位置，逃生路线用绿色箭头表示；

2. 超市必须在疏散通道、安全出口等位置设置明显的疏散指示标志，指示标志应符合规范要求，清晰、准确地引导人员疏散；

3. 超市必须设置应急照明系统，在停电或火灾等紧急情况下为人员疏散提供必要的照明；

4. 超市必须有 2 个及以上不同方向的安全出口，并在营业期间保持疏散通道、安全出口和消防车通道畅通；

5. 超市主要疏散通道净宽度必须不小于 2 米，其他疏散通道净宽度不小于 1.4 米。

五严禁

1. 严禁将食用油、白酒、豆类、烤箱、加热器皿等具有起火危险性或影响逃生的物品摆放在主要疏散通道安全出口附近；
2. 严禁在超市内的楼梯间、走道、门厅停放电动自行车或违规为电动自行车充电；
3. 严禁在外墙门窗设置影响逃生、灭火救援的金属栅栏、防盗网和广告牌等障碍物；
4. 严禁在疏散通道堆积杂物；安全出口禁止设置门槛、台阶等不利于疏散的设计；
5. 严禁疏散标志被海报、价格标签、商品等遮挡。

三、超市货物摆放“五应当”

五应当

1. 超市货架应当安装牢固、结构完整、承载能力合格，底部应有足够的支撑面积，避免货架倾斜、倒塌；
2. 超市货品堆叠应当保证稳定、安全，必要时使用货物固定装置或防护装置，防止货品倾倒、掉落，避免尖锐和易碎物品造成伤害；
3. 超市货品摆放应当科学合理，控制高度，不能损坏、堵塞自动喷淋装置、烟雾探测器等消防设施，不能遮挡任何安全标志，避免遮挡、圈占消火栓；
4. 烤箱、油炸蒸煮等加热设备应当设置在远离安全出口且相对独立的区域，周围宜摆放冻品、水产品、饮用水等可形成物理

隔离作用的物品；

5. 超市中纸质商品、塑料制品等易燃物摆放时应当远离超市内的热源和电气设备，集中分区存放并设置明显的防火标识。

四、超市火患源头“五严禁”

五严禁

1. 超市严禁私拉乱接临时线路，严禁使用“三无”电器产品，严禁违规使用大功率用电器，严禁超负荷用电；

2. 超市配电箱外1米范围内严禁堆放杂物，配电箱必须有安全警示标志；

3. 超市严禁使用使用裸露、破损的电线，电气线路必须穿有不燃或者阻燃线管、线槽，有专业的电工负责电气线路的维修和保养；

4. 超市严禁违规使用、存放易燃易爆危险物品，严禁非法携带易燃易爆危险物品进入；

5. 超市营业期间严禁动用明火进行装修、装饰、改造施工，需要动用明火的，应按规定经过审批，并严格落实防范措施和现场看护。

附件：安阳县农村大型超市安全应急管理规范

2025年1月21日



安阳县农村大型超市应急管理规范

责任人	项目	安全标准	具体细则	备注
一、逃生疏散路线	疏散通道畅通无阻	安全出口可正常逃生	1. 安全出口处的门锁功能正常，没有暗锁、插销，能被轻易推开，能发出报警声，且每月至少被测试一次。	
			2. 可以从店内安全出口直接到达店外安全区域。	
			1. 消防通道、疏散楼梯间无杂物、障碍物或积水，安全出口门可完全打开。	
			2. 紧急出口门1.4米范围内无门槛或踏步。	
			1. 主要疏散走道的净宽度不小于2.0m，其他通向安全出口的疏散走道净宽度不小于1.4m。	
二、应急照明与疏散	疏散通道设置合理	应急照明和疏散指示功能正常	2. 营业区的安全疏散通道未穿越仓库，当必须穿越时，必须设置疏散走道，并采用耐火极限不低于2.0h的隔墙与仓库分隔。	
			1. 卖场、后仓、加工间、后区办公室、消防疏散通道内、疏散楼梯内部都配备有消防应急照明灯，应急照明灯无破损且处于充电状态（限于电池供电的应急照明灯）。	
			2. 所有安全出口门上方都有“安全出口”灯光标志。	
			3. 按“测试键”或断开市政供电后，应急照明灯、疏散指示标志、“安全出口”灯全亮且所有逃生路线能够明确分辨。	
			1. 灯光疏散指示标志设置在疏散走道上方2.2m~3.0m处或者设置在疏散走道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下位置。	
		灯光疏散指示标志安装正确		

二、应急照明 与疏散	灯光疏散指示标志安装正确	2. 灯光疏散指示标志间距不大于20m且未被任何海报、价格牌、商品等阻挡。 3. 灯光疏散指示标志正确指向最近的安全出口,灯光疏散标志无破损。	
	消防设备可正常使用	1. 厨房、面包房油炸间配备灭火毯,炒岗、炸岗员工经过人离火灾、如何防止油锅起火及如何使用灭火毯的培训。 2. 消火栓箱内的配备齐全(消火栓阀、水龙带、水枪)。 3. 消火栓泵控制柜设置在自动状态,消火栓泵能正常运转。 4. 消防管道阀门没有被错误关闭,阀门螺杆没有生锈腐蚀,转动良好,并上油保持润滑。	
三、消防器材	灭火器完好正常	1. 每月对灭火器及消防栓进行检查,检查记录完整真实。	
		2. 灭火器的压力指针指向绿色区域,显示正常。	
		3. 灭火器瓶身没有锈蚀凹陷,喷嘴没有缺失。	
		4. 灭火器距出厂日期不超过5年。	
		1. 消防控制室实行每日24小时专人值班制度,且每班不少于2人并持证上岗。	
四、火灾监控 报警系统	消防控制室监控正常	2. 随机按下商场中的手动报警按钮,火警信号出现时,5分钟内有员工到火警现场确认。	
	烟感或温感无缺失无故障且安装正确	1. 卖场、仓库、办公室、厨房、面包房、配电室、发电机房等消防重点部位有烟感或温感探头且功能完好。	
		2. 烟感或温感探头无破损,无故障指示;探头未被商品、货架、海报等遮挡。	

五、物资存放	物品存放符合消防要求	1. 货物的存放高度小于3.5米，低于自动喷淋喷头、灯管和冻库的蒸发器0.5米以下，没有堵塞风机口。	
		2. 安全出口附近无食用油、面粉、豆类、烤箱、加热器皿等具有起火危险性或影响逃生的货物存放。	
		3. 超市货品中的纸质商品、塑料制品等易燃物远离超市内的热源和电气设备，集中分区存放并没有明显的防火标识。	
		4. 消火栓前方1.5米范围内没有物品阻挡，消火栓门能正常开启。	
		5. 手动报警按钮没有被物品遮挡和阻挡。	
		6. 防火卷帘两侧0.5米范围内没有堆放物品。	
	没有擅自改变建筑用途	1. 办公室、培训室、楼面销售区、租赁区、停车场没有违规作为仓库使用。	
六、物品整理	物品整理干净整洁无安全隐患	2. 超市天台、外围等无私自搭建的违法建筑。	
		1. 所有的配电房、发电机房、风机房、充电区域保持干净、无易燃物质，且通道畅通。	
		2. 超市内的可燃垃圾、纸皮及时清理，没有大量堆放，并远离火源。	
七、动火作业	动火作业符合安全生产要求	3. 超市外的卡板、纸皮等杂物距离建筑物在6米以上。	
		1. 所有电焊、切割等动火作业都必须取得动火作业许可证，10米范围内没有任何易燃物，旁边配备有灭火器并有专人监护。	特别注意外部供应商的动火作业。
		2. 所有动火加工都尽可能在室外且在非营业期间进行。	

八、用电安全	临时用电安全无风险	1. 临时电源接线板的电源线加阻燃穿线管或阻燃线槽保护固定敷设。 2. 每个接线板都在负载允许的条件下独立使用，没有在接线板上再加插另一接线板。	
	配电箱和插电板安全无风险	1. 配电箱外1米范围内没有物品存放。 2. 所有电源插座都处于良好状态，没有过载。 3. 制冷设备及加热设备旁的插座，没有水汽凝结，没有受到高温烘烤。	
	照明灯具安全无风险	1. 后仓的照明灯具配备有防止灯管破裂掉下的灯罩。 2. 超市白色日光灯没有明显的闪烁或变成橙色。	
	用电设备安全无风险	1. 热加工设备，如电炉、烤炉、炒炉、沸水炉清洁干净，没有油垢并远离易燃物，人员离开确保设备关闭。 2. 具有通风口的用电设备通风出口没有被杂物堵塞，以免产生过热。	
	防火门完好	1. 防火门外观完好，没有生锈腐蚀破损，没有孔洞，常闭防火门保持关闭状态，关闭时没有明显缝隙，密闭效果良好。 2. 室内防火门安装有闭门器与顺位器，且功能完好，打开时能按顺序自动关闭。	最外围直通室外安全区域的疏散用门不起防火隔烟作用，可不安装顺位器。
	防火墙、防火卷帘完好	1. 厨房、明火加工区使用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其他区域相隔，隔墙上的门窗应为乙级防火门窗。 2. 楼层间的竖井（如：强电井、水管井的孔洞）已经封堵，防止火上下蔓延。	
	防排烟装置完好	1. 机械加压送风防烟装置功能可正常运行。 2. 无机械排烟方式的外窗可正常开启采取自然排烟方式。	
九、防火排烟			