



受控号 BN/TR-09-01-2021

报告编号: 贝纳检单 EMD23900190738N-2 号

检 测 报 告

项目名称: 武陟国源水务有限公司水质监测-南水北调地表水(2月)

委托单位: 武陟国源水务有限公司


报告日期: 2025年2月24日

河南贝纳检测技术有限公司

HENAN BEINA DETECTION TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD.

(检验检测专用章)

河南贝纳检测技术有限公司(2021)



营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。



统一社会信用代码
9141040309504139XE

名称 河南贝纳检测技术有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 李志邦
经营范围

环境检测及技术服务；辐射检测；室内空气检测；建筑工程施工内环境检测；食品、农产品检测；涉水产品检测；非道路柴油移动机械排放检验；公共场所卫生检测；放射卫生检测；职业卫生检测；计量校准技术服务；实验室技术咨询及服务；认证机构服务；环保相关专业技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 壹仟伍佰万圆整
成立日期 2014年03月06日
营业期限 2014年03月06日至2034年03月05日
住所 平顶山市卫东区五一一路443号



登记机关

2022年01月18日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 231603100711

名称: 河南贝纳检测技术有限公司

地址: 平顶山市卫东区五一路 443 号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果。特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



231603100711

有效期 2029 年 12 月 25 日

发证日期: 2023 年 12 月 26 日

有效期至: 2029 年 12 月 25 日

发证机关: 河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

1 概述

受武陟国源水务有限公司的委托，河南贝纳检测技术服务有限公司对该公司于 2025 年 2 月 11 日所送的生活饮用水进行了检测。

2 检测分析内容

2.1 生活饮用水检测

具体检测内容见表 2-1。

表 2-1 生活饮用水检测内容

样品信息	检测因子	检测频次
南水北调地表水 (客户送样)	水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪类大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰	检测 1 次

检测结果一览表

序号	检测项目	单位	检测方法	方法检出限	检测结果	参考限值	结果判定
1	水温	度	GB/T5750. 12-2023	/	10.5	/	合格
2	pH	无量纲	GB/T5750. 4-2023	/	<u>7.89</u>	6≤PH≤9	合格

检测专用章

3	溶解氧	/	GB/T5750.12-2022	/	7.7	≥ 6	合格
4	高锰酸盐指数	mg/L	GB11892-1989	<u>0.5</u>	<u>1.55</u>	≤ 4	合格
5	化学需氧量	mg/L	GB/T5750.5-2023	5	<5	≤ 15	合格
6	五日生化需氧量	mg/L	GB/T5750.5-2023	0.05	<0.05	≤ 3	合格
7	氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2023	0.02	<0.02	≤ 0.5	合格
8	总磷	mg/L	GB/T5750.5-2023	0.003	<0.003	≤ 0.1	合格
9	总氮	mg/L	GB/T5750.5-2023	0.0004	0.38	≤ 0.5	合格
10	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023	<u>0.007</u>	12.1	≤ 250	合格
11	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023	<u>0.005</u>	<0.005	≤ 1.00	合格
12	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023	<u>0.01</u>	<0.01	≤ 1.00	合格
13	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023	0.0005	<0.0005	≤ 0.005	合格
14	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023	<u>0.004</u>	<0.004	≤ 0.05	合格
15	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023	0.0025	<0.0025	≤ 0.01	合格
16	硒	mg/L	GB/T5750.6-2023	0.0004	<0.0004	≤ 0.01	合格
17	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023	0.0010	<0.0010	≤ 0.05	合格
18	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023	0.00001	<0.00001	≤ 0.00005	合格
19	氟化物	mg/L	GB/T5750.6-2023	0.2	<0.2	≤ 1.0	合格
20	硝酸盐	mg/L	GB/T5750.6-2023	0.5	<0.5	≤ 10.0	合格
21	氰化物	mg/L	GB/T5750.6-2023	0.002	<0.002	≤ 0.05	合格
22	挥发酚类(以苯酚计)	ug/L	HJ 503-2009	0.0003	<0.0003	≤ 0.002	合格
23	石油类	mg/L	GB/T5750.6-2023	0.003	<0.003	≤ 0.05	合格

24	阴离子表面活性剂	ug/L	GB/T5750.4-2023	0.00003	<0.00003	≤0.2	合格
25	硫化物	mg/L	GB/T5750.4-2023	0.003	<0.003	≤0.1	合格
26	粪大肠菌群	mg/L	GB/T5750.4-2023	5	<5	2000/L	合格
27	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.4-2023	0.018	25.3	≤250	合格
28	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023	0.0082	<0.0082	≤0.3	合格
29	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023	0.03	<0.03	≤0.1	合格

送检样品，检测结果符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II 标准。

编写：林东雅

审核：王少华



日期：2025.2.24

日期：2025.2.24

日期：2025.2.24